

Бр. 404/1-48-6/2018-02
Датум 20.09.2018.године

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Јавна набавка бр. 404/1-48/2018-02

**Демонтажа постојећег котла и набавка и уградња новог котла на чврсто
грејање-пелет**

Септембар 2018. година

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши измену Конкурсне документације број 404/1-48-4/2018-02 од 18.09.2018.године, како следи:

1. На стани 8 Конкурсне документације после поднаслова „5.3 Начин и рок доставе понуде“ мења се став 1 и гласи:

„Понуда се доставља у затвореној коверти, непосредно или путем поште, са назнаком **„Понуда за јавну набавку бр. 404/1-48/2018-02 - Демонтажа постојећег котла и набавка и уградња новог котла на чврсто гориво-пелет - НЕ ОТВАРАТИ“** на адресу: ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350 Књажевац, **до дана 28.09.2018. године до 12⁰⁰ часова**. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача.“

2. На стани 8 Конкурсне документације после поднаслова „5.4 Отварање понуда“ мења се став 1 и гласи:

„Отварање понуда обавиће се дана **28.09.2018. године у 12³⁰ часова** у просторијама ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30.“

3. На страни 32. Конкурсне документације Образац 7. Структура цене понуде, Предмер и предрачун радова, мења се и гласи:

„ОБРАЗАЦ 7.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| <i>Opis</i> | <i>Jed.mere</i> | <i>Količina</i> | <i>Jed.cena</i> | <i>Ukupno</i> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| - | - | - | <i>din</i> | <i>din</i> |
| Kotlarnica | | | | |
| Demontaža postojećeg kotla I gorionika Demontaža postojećeg kotla sa gorionikom za sagorevanje lož ulja i instalacija za dovod lož ulja - Proizvođač: EMO Celje - Tip: SV350 - Kapacitet (kcal/kW): 350.000/410 | <i>kom.</i> | <i>1</i> | | |
| Nabavka i ugradnja nove opreme kotlarnice | | | | |

| | | | | |
|---|------|---|--|--|
| Standardni toplovodni kotao za sagorevanje peleta | | | | |
| standardni kotao namenjen za loženje peletom sledećih karakteristika: - Kapacitet (kW): 300 - Radni pritisak kotla: 2,5 bar (m) - Dozvoljena izlazna temp. vode(OC): 90° - Priključci polaz/povrat: DN80/DN80 - Priključak za ventil sigurnosti: DN60 - Prečnik otvora za odvod Dimnih gasova (mm): ø300 - Pogonsko gorivo: pelet | | | | |
| | kom. | 1 | | |
| Dimnjača | | | | |
| Dimnjača za priključenje kotla na dimnjak dimnezija ø300, dužine 1300 mm | | | | |
| | kom. | 1 | | |
| Gorionik za sagorevanje peleta | | | | |
| Gorionik za automatsko sagorevanje peleta - Kapacitet (kW): 50÷350 - Snaga el.Motora: 80÷400W, 230V/50Hz - Potrošnja peleta (kg/h): 8,0÷60 - Potrebna vuča (Pa): 20 - Step en iskorišćenja (%): 92 Gorionik se isporučuje u kompletu sa: - poliuretan cevi povezivanje gorionika sa hranilicu; - pelet dozator; - eksterni digitalni kontrolni panel sa LCD ekranom; - pužni transporter za dopremu peleta; - spremnik za pelet kapaciteta u skladu sa raspoloživim prostorom u kotlarnici- minimalnog kapaciteta 1 m3 | | | | |
| | kom. | 1 | | |
| Ekspanziona posuda | | | | |
| Ekspanzioni sud sa membranom za održavanje pritiska u sistemu i kompezaciju temperaturnih dilatacija - Kapacitet: 300 l - Sigurnosni vod: DN25 | | | | |
| | kom. | 1 | | |
| Ventil sigurnosti sa oprugom | | | | |
| DN60, pritisak otvaranja 3 bar | | | | |
| | kom. | 1 | | |
| Loptasti ventil sa prirubnicom | | | | |
| Loptasti ventili sa prirubnicom TS 3148 / DIN3357, u kompletu sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim setom sledećih dimenzija: | | | | |
| DN80, PN6 | kom. | 2 | | |

Ukupno _____

PDV: _____

Svega: _____

М.П.

Понуђач

4. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

5. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да своју понуду поднесе у складу са њима.

Објавити:

- на Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца