ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац
Кеј Димитрија Туцовић бр. 30.
Број: 23/1-18
Дана: 09.03.2018. године
К њ а ж е в а ц

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 18/2-18 од 01.03.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-5/2018-02,
-Капитално одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе у Минићеву-

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 08.03.2018. године у 14,12 часова:

Питања заинтересованих лица:

1. На стани 36 у предмеру и предрачуну код позиције број 4 бетонских и армирано бетонских радова, стоји да је обрачун по m3 и количина од 80,00. Наше питање је да ли је дошло до грешке у куцању па је грешком стављено 80 m3 уместо 80 m2 плоче.

2. На стани 41 предмера и предрачуна под ставком 6 стоји да се асфалтира асфалтом АВ-11 дебљине d=4cm. Али по прописима SRPS U E9201 и SRPS U E4 014 није могуће уграђивати асфалт бетона преко тампона тако да би еквивалент био BNHS16 у дебљини до 5cm.

3. Такође је уз тендерску документацију приложено и решење о грађевинској дозволи са исказаном предрачунском вредношћу од 7,960,062,12 динара. Наше питање гласи да ли се тај износ усваја као максимална вредност тендера.

Одговори Комисије:

1. На страни 36. Конкурсне документације бр. 18/2-18, у обрасцу 9. који носи назив “Структура цене понуде“, после поднаслова “3. Бетонски и армирано-бетонски радови“ у опису позиције под редним бројем 4. дошло је грешке у навођењу јединице мере па уместо речи „Обрачун по m^3“ треба да стоји: „Обрачун по m^2“.

2. У вези са вашим другим питањем, односно констатацијом, обавештавамо вас да је она оправдана па ће у складу са тим и конкурсна документација бити измењена тако што ће на

страни 41 конкурсне документације после поднаслова „2) Предмер и предрачун радова-конструкција (уређење дворишта)“ позиција под бројем 6 мења се гласити:

„6	Машинско асфалтирање (финишером) асфалтом BNHS16 дебљине д = 5цм, са ваљањем до потребне збијености.	$м^2$	325	x	=	„

3. Предрачунска вредност исказана у решењу о грађевинској дозволи није основ за процену вредности јавне набавке, сходно члану 64 и 67 Закона о јавним набавкама, па се у складу са тим приликом сачињавања своје понуде не можете руководити предрачунском вредношћу из решења о грађевинској дозволи нити је у том решењу наведено да ли то вредност са или без урачунатог ПДВ-а.

Комисија за спровођење предметне јавне набавке

Објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs)