ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац
Кеј Димитрија Туцовић бр. 30.
Број: 45/1-18
Дана: 30.03.2018. године
К њ а ж е в а ц

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 18/2-18 од 01.03.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-5/2018-02,
-Капитално одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе у Минићеву-

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 30.03.2018. године у 09,32 часова:

Питања заинтересованог лица:

1. Молимо Вас да нам појасните конкурсну документацију и то у делу:
„3) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Монтажни радови:
5. Септичка јама V=15m3 …….. ком 1 x

Молимо Вас да нам појасните ову позицију:
Којих димензија је септичка јама, од ког материјала се ради, да ли сте предвидели ископ?

Одговори Комисије:

1. Димензије септичке јаме зависе од произвођача. Септичка јама је монтажног типа, водонепропусна, запремине V=15m3, за овакву септичку јаму машински ископ је узет у обзир у позицији бр. 1. (канализациона мрежа- спољна).

Комисија за спровођење предметне јавне набавке

Објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs)